

АКТ №
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

«01» 07 2021 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: ул. Заверская д.7

Произведена опрессовка
узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области И.И. Данилкин С.Г. (ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление» Михайлов Е.А. (ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление» Козлов С.А. (ФИО, подпись)

Дата: 01.07.21 ЖК «Армия» + Армия + кв 5

АКТ №
на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

«01» 07 2021 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу: ул. Заверская д.7

Гидравлическая промывка	
Начало промывки	
Окончание промывки	
Давление водопроводной воды	
Давление воды в системе отопления	

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области И.И. Данилкин С.Г. (ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление» Михайлов Е.А. (ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление» Козлов С.А. (ФИО, подпись)

Дата: 01.07.21 ЖК «Армия» + Армия + кв 5