

АКТ №
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск « 1 » 06 2021г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: Заводская 8

Произведена опрессовка
узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации: _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

Начальник участка ООО «Домоуправление»

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

Дата: 01.06.21г

[Handwritten signatures]
(ФИО, подпись) _____
(ФИО, подпись) _____



АКТ №
на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск « 1 » 06 2021г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплопотребления здания

по адресу: Заводская 8 кв 33

Гидравлическая промывка	
Начало промывки	14 40 1.06.2021.
Окончание промывки	16 50 1.06.2021.
Давление водопроводной воды	2,9 кг/см ²
Давление воды в системе отопления	6 кг/см ²

Система теплопотребления промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации: _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

Начальник участка ООО «Домоуправление»

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

Дата: 01.06.21г

[Handwritten signatures]
(ФИО, подпись) _____
(ФИО, подпись) _____

