

АКТ №

на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

« 1 » 06 2021г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: Заводская 9

Произведена опрессовка узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации: _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области

Начальник участка ООО «Домоправление»

Слесарь-сантехник ООО «Домоправление»

Дата: 01.06.21

(ФИО, подпись)

[Handwritten signatures]

(ФИО, подпись)
С.Г. Антонов

(ФИО, подпись)



АКТ №

на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

« 1 » 06 2021г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу: Заводская 9

Гидравлическая промывка

Начало промывки

Окончание промывки

Давление водопроводной воды

Давление воды в системе отопления

8⁰⁰ 1.06.2021
17⁰⁰ 1.06.2021
2,8 атм
6 атм

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации: _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области

Начальник участка ООО «Домоправление»

Слесарь-сантехник ООО «Домоправление»

Дата: 01.06.21

(ФИО, подпись)

[Handwritten signatures]

(ФИО, подпись)
С.Г. Антонов

(ФИО, подпись)

