

АКТ №
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

« 25 » 05 2021г.

г. Новоульяновск

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу:

Комсомольская 1

Произведена опрессовка

узла ввода ИТП

на 6,8 кг/см. кв.

системы отопления здания

на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации

нв 29 (н/сут)

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

ФИО, подпись
С.Г. Антонов

Начальник участка ООО «Домоправление»

(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоправление»

(ФИО, подпись)

Дата:

25.05.21 в 6 часов



АКТ №
на выполнение гидравлической промывки

« 25 » 05

г. Новоульяновск

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплопотребления здания

по адресу:

Комсомольская 1

Гидравлическая промывка

8¹⁰ 25.05.2021

Начало промывки

10⁴⁰ 25.05.2021

Окончание промывки

2,8 м/сек

Давление водопроводной воды

6 м/сек

Давление воды в системе отопления

Система теплопотребления промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

ФИО, подпись

С.Г. Антонов

Начальник участка ООО «Домоправление»

(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоправление»

(ФИО, подпись)

Дата:

25.05.21 в 6 часов

