

АКТ №

на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

« 26 » 05 2021г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: Комсомольская 10

Произведена опрессовка узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.  
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации \_\_\_\_\_

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области

Начальник участка ООО «Домоуправление» \_\_\_\_\_ (ФИО, подпись) С.Г. Антонов

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление» \_\_\_\_\_ (ФИО, подпись)

Дата: 26.05.21г. Антонов С.Г.



АКТ №

на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

« 26 » 05 2021г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу: Комсомольская 10

Гидравлическая промывка	
Начало промывки	11:50 26.05.2021
Окончание промывки	13:20 26.05.2021
Давление водопроводной воды	2,8 ат/см
Давление воды в системе отопления	6 ат/см

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации \_\_\_\_\_

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области

Начальник участка ООО «Домоуправление» \_\_\_\_\_ (ФИО, подпись) С.Г. Антонов

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление» \_\_\_\_\_ (ФИО, подпись)

Дата: 26.05.21г. Антонов С.Г.

