

АКТ №

на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

«25» 06 2021 г.

г. Новоульяновск

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: ул. Коммунальщицкая д. 16

Произведена опрессовка узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв. системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области

И.И. Франчук С.О. (ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

И.И. Франчук С.О. (ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

Козель (ФИО, подпись)

Дата: 25.06.21 В/м - Коммунальщицкая д. 16-32

Леникина З.В. АКТ №

на выполнение гидравлической промывки

«25» 06 2021 г.

г. Новоульяновск

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу: ул. Коммунальщицкая д. 16

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Гидравлическая промывка           |  |
| Начало промывки                   |  |
| Окончание промывки                |  |
| Давление водопроводной воды       |  |
| Давление воды в системе отопления |  |

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области

И.И. Франчук С.О. (ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

И.И. Франчук С.О. (ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

Козель (ФИО, подпись)

Дата: 25.06.21 В/м - Коммунальщицкая д. 16-32

Леникина З.В. АКТ №