

АКТ №  
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

« 11 » 05 2021г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу:

Комсомольская 17

Произведена опрессовка

узла ввода ИТП

на 6,8 кг/см. кв.

системы отопления здания

на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального  
Комплекса Ульяновской области

ФИО, подпись

Начальник участка ООО «Домоправление»

С.Г. Антонов

(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоправление»

Асмашиев А.А.

(ФИО, подпись)

Дата:

11.05.2021

Безруков Н.А. авт. [подпись]



АКТ №  
на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

« 11 » 05 2021г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплопотребления здания

по адресу:

Комсомольская 17

Гидравлическая промывка	
Начало промывки	8 <sup>10</sup> 11.05.2021
Окончание промывки	10 <sup>00</sup> 11.05.2021
Давление водопроводной воды	2,8 кг/см <sup>2</sup>
Давление воды в системе отопления	6 кг/см <sup>2</sup>

Система теплопотребления промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального  
Комплекса Ульяновской области

ФИО, подпись

Начальник участка ООО «Домоправление»

С.Г. Антонов

(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоправление»

Асмашиев А.А. [подпись]

(ФИО, подпись)

Дата:

11.05.2021

Безруков Н.А. авт. [подпись]

