

АКТ №
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

«25» 05 2021г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: Комсомольская 2

Произведена опрессовка

узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.

системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

Начальник участка ООО «Домоуправление»

(ФИО, подпись)

(ФИО, подпись)
С.Г. Антонов

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

(ФИО, подпись)

Дата:

25.05 21г

Облгос КВБЗ



АКТ №
на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

«25» 05 2021г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу: Комсомольская 2

Гидравлическая промывка	
Начало промывки	<u>10:45 25.05.2021</u>
Окончание промывки	<u>14:00 25.05.2021</u>
Давление водопроводной воды	<u>2,7 ат/см</u>
Давление воды в системе отопления	<u>6 ат/см</u>

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

Начальник участка ООО «Домоуправление»

(ФИО, подпись)

(ФИО, подпись)
С.Г. Антонов.

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

(ФИО, подпись)

Дата:

25.05 21г

Облгос КВБЗ

