

АКТ №
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

«25» 05 2021г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: Комсомольская 3

Произведена опрессовка узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

Начальник участка ООО «Домоуправление»

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

Дата:

25 05 21г. Сидоров

[Handwritten signature]

(ФИО, подпись)

С.Г. Антонов

(ФИО, подпись)

[Handwritten signature]

(ФИО, подпись)



АКТ №
на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

«25» 05 2021г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплопотребления здания

по адресу: Комсомольская 3

Гидравлическая промывка	
Начало промывки	<u>14:00 25.05.2021</u>
Окончание промывки	<u>16:30 25.05.2021</u>
Давление водопроводной воды	<u>2,8 ат/см</u>
Давление воды в системе отопления	<u>6 ат/см</u>

Система теплопотребления промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

Начальник участка ООО «Домоуправление»

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

Дата:

25 05 21г. Сидоров

[Handwritten signature]

(ФИО, подпись)

С.Г. Антонов

(ФИО, подпись)

[Handwritten signature]

(ФИО, подпись)

