

АКТ №

на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

«17» июня 2021 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу:

Комсомольская 37

Произведена опрессовка

узла ввода ИТП

на 6,8 кг/см. кв.

системы отопления здания

на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области

*С.С. Франчук* (ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

*г. инженер Андрей Кузнецов АН* (ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

(ФИО, подпись)

Дата:

17.06.21

*Андрей* - Аздркин кв 34

АКТ №

на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

«17» июня 2021 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу:

Комсомольская 37

Гидравлическая промывка

Начало промывки

Окончание промывки

Давление водопроводной воды

Давление воды в системе отопления

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области

*С.С. Франчук* (ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

*г. инженер Андрей Кузнецов АН* (ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

(ФИО, подпись)

Дата:

17.06.21

*Андрей* - Аздркин кв 34