

АКТ №

на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

« 21 » 05 2021г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: Советская 14

Произведена опрессовка узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв. системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации \_\_\_\_\_

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области

Начальник участка ООО «Домоуправление»

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

*[Handwritten signature]*  
 (ФИО, подпись) С.Г. Антонов.  
*[Handwritten signature]*  
 (ФИО, подпись)  
*[Handwritten signature]*  
 (ФИО, подпись)



Дата:

21 05 21г ✓ *[Handwritten initials]* кв. 59

АКТ №

на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

« 21 » 05 2021г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу: Советская 14

Гидравлическая промывка	
Начало промывки	8:10 21.05.2021
Окончание промывки	11:50 21.05.2021
Давление водопроводной воды	2 атм/см?
Давление воды в системе отопления	6 атм/см

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации \_\_\_\_\_

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области

Начальник участка ООО «Домоуправление»

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

*[Handwritten signature]*  
 (ФИО, подпись) С.Г. Антонов.  
*[Handwritten signature]*  
 (ФИО, подпись)  
*[Handwritten signature]*  
 (ФИО, подпись)



Дата:

21 05 21г ✓ *[Handwritten initials]* кв. 59