

АКТ №
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

« 24 » 05 2021г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: Советская 5

Произведена опрессовка узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации: _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

Начальник участка ООО «Домоуправление» _____ (ФИО, подпись) С.Г. Антонов.

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление» _____ (ФИО, подпись)

Дата: 24 05 21г ✓ Антон кв 36



АКТ №
на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

« 24 » 05 2021г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплопотребления здания

по адресу: Советская 5

Гидравлическая промывка	
Начало промывки	13 ⁰⁰ 24.05.2021.
Окончание промывки	15 ⁰⁰ 24.05.2021
Давление водопроводной воды	28 м/сч
Давление воды в системе отопления	6 м/сч

Система теплопотребления промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации: _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

Начальник участка ООО «Домоуправление» _____ (ФИО, подпись) С.Г. Антонов.

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление» _____ (ФИО, подпись)

Дата: 24 05 21г ✓ Антон кв 36

