

АКТ №
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

« 17 » 05 2021г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: Светские 6

Произведена опрессовка узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

Начальник участка ООО «Домоправление»

Слесарь-сантехник ООО «Домоправление»

[Подпись]
С.Г. Антонов
(ФИО, подпись)

[Подпись]
(ФИО, подпись)

Дата: 17.05.21г. [Подпись]



АКТ №
на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

« 17 » 05 2021г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу: Светская 6

Гидравлическая промывка

Начало промывки

Окончание промывки

Давление водопроводной воды

Давление воды в системе отопления

15:30 17.05.2021
16:40 17.05.2021
2,7м/с²
6м/с²

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

Начальник участка ООО «Домоправление»

Слесарь-сантехник ООО «Домоправление»

[Подпись]
С.Г. Антонов
(ФИО, подпись)

[Подпись]
(ФИО, подпись)

Дата: 17.05.21г. [Подпись]

