

АКТ №
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

« 24 » 05 2021г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: Советская 7

Произведена опрессовка узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации: _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

Начальник участка ООО «Домоправление»

(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоправление»

(ФИО, подпись)

Дата: 24.05.21 11:00 кв 51



АКТ №
на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

« 24 » 05 2021г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу: Советская 7

Гидравлическая промывка	
Начало промывки	15:00 24.05.2021
Окончание промывки	16:40 24.05.2021
Давление водопроводной воды	27 м/кг
Давление воды в системе отопления	6 м/кг

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации: _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

Начальник участка ООО «Домоправление»

(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоправление»

(ФИО, подпись)

Дата: 24.05.21 11:00 кв 51

