

АКТ №  
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

«18» июня 2021 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу:

Камеусуров 2

Произведена опрессовка узла ввода ИТП

на 6,8 кг/см. кв.

системы отопления здания

на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального  
Комплекса Ульяновской области

*И.И. Браунин* С.П.  
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

*И.И. Браунин*  
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

(ФИО, подпись)

Дата:

18.06.21г. *Е.А. Никанова* №. 70

АКТ №  
на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

«18» июня 2021 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплопотребления здания

по адресу:

Камеусуров 2

Гидравлическая промывка

Начало промывки

Окончание промывки

Давление водопроводной воды

Давление воды в системе отопления

Система теплопотребления промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального  
Комплекса Ульяновской области

*И.И. Браунин* С.П.  
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

*И.И. Браунин*  
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

(ФИО, подпись)

Дата:

18.06.21г. *Е.А. Никанова* №. 70