

АКТ №  
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск «22» 06 2021 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: ул. Коммунаров р. 3

Произведена опрессовка  
узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.  
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.  
Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.  
Рекомендации \_\_\_\_\_

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального  
Комплекса Ульяновской области [Подпись] (ФИО, подпись)  
Начальник участка ООО «Домоуправление» [Подпись] (ФИО, подпись)  
Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление» [Подпись] (ФИО, подпись)

Дата: 22.06.21 г. в 5 часов 12 мин

АКТ №  
на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск «22» 06 2021 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплопотребления здания

по адресу: ул. Коммунаров р. 3

Гидравлическая промывка	
Начало промывки	
Окончание промывки	
Давление водопроводной воды	
Давление воды в системе отопления	

Система теплопотребления промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации \_\_\_\_\_

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального  
Комплекса Ульяновской области [Подпись] (ФИО, подпись)  
Начальник участка ООО «Домоуправление» [Подпись] (ФИО, подпись)  
Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление» [Подпись] (ФИО, подпись)

Дата: 22.06.21 г. в 5 часов 12 мин