

АКТ №
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

« 18 » июля 2021 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: Камешуров 4

Произведена опрессовка
узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.
Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

С.Г. Франушкин
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

И.И. Курякина
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

С.В. Ковалев
(ФИО, подпись)

Дата: 18.06.21 г

И.И.

Ковалев Сергей Викторович 28



АКТ №
на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

« 18 » июля 2021 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу: Камешуров 4

Гидравлическая промывка	
Начало промывки	
Окончание промывки	
Давление водопроводной воды	
Давление воды в системе отопления	

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

С.Г. Франушкин
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

И.И. Курякина
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

С.В. Ковалев
(ФИО, подпись)

Дата: 18.06.21 г

И.И.

Ковалев Сергей Викторович 28

