

АКТ №
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

«17» июля 2021 г.

г. Новоульяновск

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: Землесервис 10

Произведена опрессовка узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области

И.И. Браунин С.Г.
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

И.И. Браунин С.Г.
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

И.И. Браунин С.Г.
(ФИО, подпись)

Дата:

17.06.21

кв. 5.

АКТ №
на выполнение гидравлической промывки

«17» июля 2021 г.

г. Новоульяновск

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу: Землесервис 10

Гидравлическая промывка

Начало промывки

Окончание промывки

Давление водопроводной воды

Давление воды в системе отопления

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области

И.И. Браунин С.Г.
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

И.И. Браунин С.Г.
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

И.И. Браунин С.Г.
(ФИО, подпись)

Дата:

17.06.21

кв. 5.