

АКТ №

на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

«05» 07 2021 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: ул. Революционная д. 4

Произведена опрессовка

узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.

системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

Начальник участка ООО «Домоуправление»

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

Иванов С. П.
(ФИО, подпись)
Иванова А. А.
(ФИО, подпись)
Шоляев А. А.
(ФИО, подпись)



Дата: 05.07.21 г. ✓ №1 №3 /Иванова/

АКТ №

на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

«05» 07 2021 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплопотребления здания

по адресу: ул. Революционная д. 4

Гидравлическая промывка	
Начало промывки	
Окончание промывки	
Давление водопроводной воды	
Давление воды в системе отопления	

Система теплопотребления промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

Начальник участка ООО «Домоуправление»

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

Иванов С. П.
(ФИО, подпись)
Иванова А. А.
(ФИО, подпись)
Шоляев А. А.
(ФИО, подпись)



Дата: 05.07.21 г. ✓ №1 №3 /Иванова/