

АКТ №

на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

« 14 » июля 2021 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: Решетникова 8

Произведена опрессовка узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.  
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации \_\_\_\_\_

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области

*С.Г. Браункин*  
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

*И.И. Иксеев*  
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

*А.А. Кулиничев*  
(ФИО, подпись)

Дата:

Четвертакова кв 10к1

АКТ №

на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

« 14 » июля 2021 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу: Решетникова 8

Гидравлическая промывка

Начало промывки

Окончание промывки

Давление водопроводной воды

Давление воды в системе отопления

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации \_\_\_\_\_

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области

*С.Г. Браункин*  
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

*И.И. Иксеев*  
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

*А.А. Кулиничев*  
(ФИО, подпись)

Дата:

Четвертакова кв 10к1