

АКТ №
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

« 9 » 06 2021г.

г. Новоульяновск

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: Ульяновская 20

Произведена опрессовка узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации:

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

Начальник участка ООО «Домоправление»

Слесарь-сантехник ООО «Домоправление»

(ФИО, подпись)

(ФИО, подпись)

(ФИО, подпись)

С.Г. Антонов, ДЛ

«ДОМОПРАВЛЕНИЕ»

ДЛЯ

ДОКУМЕНТОВ

Дата:

09.06.2021

АКТ №
на выполнение гидравлической промывки

« 9 » 06 2021г.

г. Новоульяновск

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплопотребления здания

по адресу: Ульяновская 20

Гидравлическая промывка

Начало промывки

Окончание промывки

Давление водопроводной воды

Давление воды в системе отопления

до 9.06.2021

по 9.06.2021

2,8 кг/см²

6 кг/см²

Система теплопотребления промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации:

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

Начальник участка ООО «Домоправление»

Слесарь-сантехник ООО «Домоправление»

(ФИО, подпись)

(ФИО, подпись)

(ФИО, подпись)

С.Г. Антонов.

«ДОМОПРАВЛЕНИЕ»

ДЛЯ

ДОКУМЕНТОВ

Дата:

09.06.2021