

АКТ №

на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

« 9 » 06 2021г.

г. Новоульяновск

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: Ульяновская 22Б

Произведена опрессовка узла ввода ИТП

на 6,8 кг/см. кв.

системы отопления здания

на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации:

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области

(ФИО, подпись)

С.Г. Антонов.

Начальник участка ООО «Домоуправление»

(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

(ФИО, подпись)

Дата: 09.06.21г



АКТ №

на выполнение гидравлической промывки

« 9 » 06 2021г.

г. Новоульяновск

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу: Ульяновская 22Б

Гидравлическая промывка

15:30 9.06.2021

Начало промывки

16:00 9.06.2021

Окончание промывки

Давление водопроводной воды

2,8 ат/см²

Давление воды в системе отопления

6 ат/см²

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации:

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области

(ФИО, подпись)

С.Г. Антонов.

Начальник участка ООО «Домоуправление»

(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

(ФИО, подпись)

Дата: 09.06.21г

