

АКТ №
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

« 19 » 05 2021г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: Ульяновская 27

Произведена опрессовка

узла ввода ИТП

на 6,8 кг/см. кв.

системы отопления здания

на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

Начальник участка ООО «Домоуправление» _____

(ФИО, подпись)

С.Г. Антонов

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление» _____

(ФИО, подпись)

Дата:

19.05.21г. ✓ Подпись КВЗ



АКТ №
на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

« 19 » 05 2021г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу: Ульяновская 27

Гидравлическая промывка	
Начало промывки	10 ⁰⁰ 19.05.2021
Окончание промывки	13 ³⁰ 19.05.2021
Давление водопроводной воды	2,8 м/с
Давление воды в системе отопления	6 м/с

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

Начальник участка ООО «Домоуправление» _____

(ФИО, подпись)

С.Г. Антонов

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление» _____

(ФИО, подпись)

Дата:

19.05.21г. ✓ Подпись КВЗ

