

АКТ №  
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

« 17 » 05 2021г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: Волтская 10

Произведена опрессовка узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.  
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации \_\_\_\_\_

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального  
Комплекса Ульяновской области

ФИО, подпись

Начальник участка ООО «Домоправление»

С.Г. Антонов.

Слесарь-сантехник ООО «Домоправление»

(ФИО, подпись)

(ФИО, подпись)

Дата:

17 05 21г.



АКТ №  
на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

« 17 » 05 2021г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу: Волтская 10

Гидравлическая промывка	
Начало промывки	<u>13<sup>00</sup> 17.05.2021</u>
Окончание промывки	<u>14<sup>00</sup> 17.05.2021</u>
Давление водопроводной воды	<u>2,7 ат/см<sup>2</sup></u>
Давление воды в системе отопления	<u>6 ат/см<sup>2</sup></u>

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации \_\_\_\_\_

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального  
Комплекса Ульяновской области

ФИО, подпись

Начальник участка ООО «Домоправление»

С.Г. Антонов.

Слесарь-сантехник ООО «Домоправление»

(ФИО, подпись)

(ФИО, подпись)

Дата:

17.05.21

