

АКТ №  
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

« 17 » 05 2021г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: Волжская 10А

Произведена опрессовка  
узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.  
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации \_\_\_\_\_

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального  
Комплекса Ульяновской области

*[Подпись]*  
(ФИО, подпись)

С.Г. Антонов.

Начальник участка ООО «Домоправление»

*[Подпись]*  
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоправление»

*[Подпись]*  
(ФИО, подпись)

Дата: 17.05.21



АКТ №  
на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

« 17 » 05 2021г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплопотребления здания

по адресу: Волжская 10А

Гидравлическая промывка	
Начало промывки	11ч 17.05.2021
Окончание промывки	13:15 17.05.2021
Давление водопроводной воды	2,7 атм/см <sup>2</sup>
Давление воды в системе отопления	6 атм/см <sup>2</sup>

Система теплопотребления промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации \_\_\_\_\_

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального  
Комплекса Ульяновской области

*[Подпись]*  
(ФИО, подпись)

С.Г. Антонов.

Начальник участка ООО «Домоправление»

*[Подпись]*  
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоправление»

*[Подпись]*  
(ФИО, подпись)

Дата: 17.05.21

