

АКТ №
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

« 19 » 05 2021г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: Волтская 16

Произведена опрессовка

узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области



(ФИО, подпись)
С.Г. Антонов

Начальник участка ООО «Домоуправление»

(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

(ФИО, подпись)

Дата: 19.05.21 ✓ С.Г. Антонов № 3

АКТ №
на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

« 19 » 05 2021г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу: Волтская 16

Гидравлическая промывка	
Начало промывки	<u>8:00 19.05.2021</u>
Окончание промывки	<u>10:05 19.05.2021</u>
Давление водопроводной воды	<u>2,7 кг/см</u>
Давление воды в системе отопления	<u>6 кг/см</u>

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области



(ФИО, подпись)
С.Г. Антонов

Начальник участка ООО «Домоуправление»

(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

(ФИО, подпись)

Дата: 19.05.21 ✓ С.Г. Антонов № 3