

АКТ №  
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

« 20 » 05 2021г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: Волтская 19

Произведена опрессовка узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.  
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации \_\_\_\_\_

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального  
Комплекса Ульяновской области

*[Signature]*  
(ФИО, подпись)

С.Г. Антонов

Начальник участка ООО «Домоправление»

(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоправление»

*[Signature]*  
(ФИО, подпись)

Дата: 20.05.217 Андрищенко



АКТ №  
на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

« 20 » 05 2021г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу: Волтская 19

Гидравлическая промывка	
Начало промывки	8 <sup>10</sup> 20.05.2021
Окончание промывки	10 <sup>20</sup> 20.05.2021
Давление водопроводной воды	2,7 атм
Давление воды в системе отопления	6 атм

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации ✓

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального  
Комплекса Ульяновской области

*[Signature]*  
(ФИО, подпись)

С.Г. Антонов

Начальник участка ООО «Домоправление»

(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоправление»

(ФИО, подпись)

Дата: 20.05.217 Андрищенко

