

АКТ №
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

« 20 » 05 2021г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: Волтская 21

Произведена опрессовка

узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.

системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

Начальник участка ООО «Домоправление» _____

(ФИО, подпись)

(ФИО, подпись)
С.Г. Антонов

Слесарь-сантехник ООО «Домоправление» _____

(ФИО, подпись)

Дата: 20.05.2021



АКТ №
на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

« 20 » 05 2021г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплопотребления здания

по адресу: Волтская 21

Гидравлическая промывка	
Начало промывки	<u>13 50 20.05.2021</u>
Окончание промывки	<u>15 50 20.05.2021</u>
Давление водопроводной воды	<u>2,7 атм/см</u>
Давление воды в системе отопления	<u>6 атм/см</u>

Система теплопотребления промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

Начальник участка ООО «Домоправление» _____

(ФИО, подпись)

(ФИО, подпись)
С.Г. Антонов

Слесарь-сантехник ООО «Домоправление» _____

(ФИО, подпись)

Дата: 20.05.2021

