

**АКТ №**  
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск « 17 » 05 2021г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: Волжская 8

Произведена опрессовка  
узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.  
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации \_\_\_\_\_

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального  
Комплекса Ульяновской области

*[Handwritten Signature]*  
ФИО, подпись

Начальник участка ООО «Домоуправление»

С.Г. Антонов

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

*[Handwritten Signature]*  
(ФИО, подпись)

Дата:

**АКТ №**  
на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск « 17 » 05 2021г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплопотребления здания

по адресу: Волжская 8

Гидравлическая промывка	
Начало промывки	14 <sup>00</sup> 17.05.2021
Окончание промывки	15 <sup>30</sup> 17.05.2021
Давление водопроводной воды	2,8 кг/см <sup>2</sup>
Давление воды в системе отопления	6 кг/см <sup>2</sup>

Система теплопотребления промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации \_\_\_\_\_

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального  
Комплекса Ульяновской области

*[Handwritten Signature]*  
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

С.Г. Антонов

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

*[Handwritten Signature]*  
(ФИО, подпись)

Дата:

