

АКТ №

на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

« 31 » 05 2021г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу:

Мира 6

Произведена опрессовка

узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.

системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области

Начальник участка ООО «Домоуправление»

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

Дата:

31 05 21

Мира 6

ФИО, подпись

С.Г. Антонов.

(ФИО, подпись)

(ФИО, подпись)



АКТ №

на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

« 31 » 05 2021г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу:

Мира 6

Гидравлическая промывка

Начало промывки

13:40 31.05.2021

Окончание промывки

15:00 31.05.2021

Давление водопроводной воды

2 атм/см²

Давление воды в системе отопления

6 атм/см²

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области

Начальник участка ООО «Домоуправление»

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

Дата:

31 05 21

Мира 6

ФИО, подпись

С.Г. Антонов.

(ФИО, подпись)

(ФИО, подпись)

