

АКТ №  
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

« 28 » 05 2021г.

г. Новоульяновск

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: Мира 7

Произведена опрессовка узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.  
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации \_\_\_\_\_

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального  
Комплекса Ульяновской области

Начальник участка ООО «Домоправление» \_\_\_\_\_

(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоправление» \_\_\_\_\_

(ФИО, подпись)

Дата: 28 05 21



АКТ №  
на выполнение гидравлической промывки

« 28 » 05 2021г.

г. Новоульяновск

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу: Мира 7

Гидравлическая промывка	1050 28.05.2021
Начало промывки	1400 28.05.2021
Окончание промывки	29 м/с
Давление водопроводной воды	6 м/с
Давление воды в системе отопления	

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации \_\_\_\_\_

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального  
Комплекса Ульяновской области

Начальник участка ООО «Домоправление» \_\_\_\_\_

(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоправление» \_\_\_\_\_

(ФИО, подпись)

Дата: 28 05 21 г

119

