

АКТ №
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

«13» 05 2021г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: Лешня 12

Произведена опрессовка

узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.


системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

 (ФИО, подпись)
С.Г. Антонов.

Начальник участка ООО «Домоправление»

(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоправление»

Асташкина А.А. (ФИО, подпись)

Дата: 13.05.2021 Кочагурова З.А.



АКТ №
на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

«13» 05 2021г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплопотребления здания

по адресу: Лешня 12


Гидравлическая промывка	
Начало промывки	<u>8¹⁰ 13.05.2021</u>
Окончание промывки	<u>10⁵⁰ 13.05.2021</u>
Давление водопроводной воды	<u>2,7 атм/см²</u>
Давление воды в системе отопления	<u>6 кг/см²</u>

Система теплопотребления промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

 (ФИО, подпись)
С.Г. Антонов.

Начальник участка ООО «Домоправление»

(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоправление»

Асташкина А.А. (ФИО, подпись)

Дата: 13.05.2021 Кочагурова З.А.

