

АКТ №
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

«25» 06 2021 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: Ул. Коммунальная д. 18

Произведена опрессовка
узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

Начальник участка ООО «Домоправление»

Слесарь-сантехник ООО «Домоправление»

В.В. Франчук С.П.
(ФИО, подпись)
В.В. Франчук С.П.
(ФИО, подпись)
Козлов А.А.
(ФИО, подпись)

Дата: 25.06.21г. Васильев П.И. кв. 18

Васильев П.И.

АКТ №
на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

«25» 06 2021 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу: Ул. Коммунальная д. 18

Гидравлическая промывка	
Начало промывки	
Окончание промывки	
Давление водопроводной воды	
Давление воды в системе отопления	

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

Начальник участка ООО «Домоправление»

Слесарь-сантехник ООО «Домоправление»

В.В. Франчук С.П.
(ФИО, подпись)
В.В. Франчук С.П.
(ФИО, подпись)
Козлов А.А.
(ФИО, подпись)

Дата: 25.06.21г. Васильев П.И. кв. 18

Васильев П.И.