

АКТ №
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск « 14 » 05 2021г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону
по адресу: Комсомольская 7

Произведена опрессовка
узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области _____ (ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоправление» С.Г. Антонов. (ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоправление» Аетамин А.А. (ФИО, подпись)

Дата: 14.05.2021 Куликова Н.Н. Куряев



АКТ №
на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск « 14 » 05 2021г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплопотребления здания
по адресу: Комсомольская 7

Гидравлическая промывка	
Начало промывки	12 ⁰⁰ 14.05.2021
Окончание промывки	15 ⁰⁰ 14.05.2021
Давление водопроводной воды	27 м/с ²
Давление воды в системе отопления	6 м/с ²

Система теплопотребления промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области _____ (ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоправление» С.Г. Антонов. (ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоправление» Аетамин А.А. (ФИО, подпись)

Дата: 14.05.2021 Куликова Н.Н. Куряев

