

АКТ №
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

« 14 » 05 2021г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: Комсомольская 9

Произведена опрессовка
узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области



(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

С.Г. Антонов

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

Кореев АА
(ФИО, подпись)

Дата: 14.05.2021 Плешкин Шешкева

АКТ №
на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

« 14 » 05 2021г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу: Комсомольская 9

Гидравлическая промывка	
Начало промывки	15:40 14.05.2021
Окончание промывки	16:40 14.05.2021
Давление водопроводной воды	2,7 ат/д
Давление воды в системе отопления	6 ат/д

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области



(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

С.Г. Антонов

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

Кореев АА
(ФИО, подпись)

Дата: 14.05.2021 Плешкин Шешкева