

АКТ №  
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

«23» 06 2021 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: ул. Коммунарка д. 7

Произведена опрессовка  
узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.  
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации \_\_\_\_\_

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального  
Комплекса Ульяновской области

Начальник участка ООО «Домоуправление»

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

Дата: 23 06 21 г.



(ФИО, подпись) Лихачева Е.А.  
(ФИО, подпись) Егорова Е.О.  
(ФИО, подпись) Козлов А.А.

АКТ №  
на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

«23» 06 2021 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу: ул. Коммунарка д. 7

Гидравлическая промывка

Начало промывки

Окончание промывки

Давление водопроводной воды

Давление воды в системе отопления

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации \_\_\_\_\_

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального  
Комплекса Ульяновской области

Начальник участка ООО «Домоуправление»

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

Дата: 23 06 21 г.



(ФИО, подпись) Лихачева Е.А.  
(ФИО, подпись) Егорова Е.О.  
(ФИО, подпись) Козлов А.А.