

АКТ №
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

«23» 06 2021 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: пер. Коммунарков д. 9

Произведена опрессовка
узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

Начальник участка ООО «Домоуправление»

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

И.И. Дамуретов
(ФИО, подпись)

Морозов Е.А.
(ФИО, подпись)

Морозов А.Д.
(ФИО, подпись)

Дата: 23 06 21

Морозов Дамирета М.И. сб. №2

АКТ №
на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

«23» 06 2021 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу: пер. Коммунарков д. 9

Гидравлическая промывка

Начало промывки:

Окончание промывки

Давление водопроводной воды

Давление воды в системе отопления

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

Начальник участка ООО «Домоуправление»

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

И.И. Дамуретов
(ФИО, подпись)

Морозов Е.А.
(ФИО, подпись)

Морозов А.Д.
(ФИО, подпись)

Дата: 23 06 21

Морозов Дамирета М.И. сб. №2