

АКТ №  
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

« 20 » 04 2021г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: ул. Ремесленная 11

Произведена опрессовка

узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.

системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.


Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального  
Комплекса Ульяновской области

Начальник участка ООО «Домоправление»

Слесарь-сантехник ООО «Домоправление»

  
ФИО, подпись  
С.Г. Антонов.

(ФИО, подпись)

(ФИО, подпись)



Дата: 20.04.2021, А. Анисимова

12к.

АКТ №  
на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

« 20 » 04 2021г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу: ул. Ремесленная 11

Гидравлическая промывка	
Начало промывки	9:00 20.04 2021
Окончание промывки	11:10 20.04 2021
Давление водопроводной воды	2,6 кг/см <sup>2</sup>
Давление воды в системе отопления	6 кг/см <sup>2</sup>

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.


Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального  
Комплекса Ульяновской области

Начальник участка ООО «Домоправление»

Слесарь-сантехник ООО «Домоправление»

  
ФИО, подпись  
С.Г. Антонов.

(ФИО, подпись)

(ФИО, подпись)



Дата: 20.04.2021, А. Анисимова

12к.