

АКТ №

на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

« 25 » 07 2021 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: ул. Революционная д. 6

Произведена опрессовка
узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области Иванов С.Г. (ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление» Мухомов Н. (ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление» Мозаев А.А. (ФИО, подпись)

Дата: 5.07.21г. ✓ Сл - (составлено)



АКТ №

на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

« 25 » 07 2021 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу: ул. Революционная д. 6

Гидравлическая промывка	
Начало промывки	
Окончание промывки	
Давление водопроводной воды	
Давление воды в системе отопления	

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области Иванов С.Г. (ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление» Мухомов Н. (ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление» Мозаев А.А. (ФИО, подпись)

Дата: 5.07.21г. ✓ Сл - № 23

