

АКТ №
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

«14» 05 2021г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу:

Волжская 24

Произведена опрессовка

узла ввода ИТП

системы отопления здания

на 6,8 кг/см. кв.

на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

Начальник участка ООО «Домоуправление»

(ФИО, подпись)

С.Г. Антонов

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

(ФИО, подпись)

Асташина А.А.

Дата:

14.05.2021г. Бородинна Е.А.



АКТ №
на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

«14» 05 2021г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплопотребления здания

по адресу:

Волжская 24

Гидравлическая промывка

Начало промывки

8⁰⁰ 14.05.2021

Окончание промывки

10⁰⁰ 14.05.2021

Давление водопроводной воды

2,8 кг/см²

Давление воды в системе отопления

6 кг/см²

Система теплопотребления промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

Начальник участка ООО «Домоуправление»

(ФИО, подпись)

С.Г. Антонов

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

(ФИО, подпись)

Асташина А.А.

Дата:

14.05.2021г. Бородинна Е.А.

