

ружана РВ

АКТ №

на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

«16» июня 2021 г.

г. Новоульяновск

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: Валеская 32

Произведена опрессовка узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.  
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области

Начальник участка ООО «Домоуправление»

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

[Signature] (ФИО, подпись)  
Лихонова Е. А.  
[Signature] (ФИО, подпись)  
Козлов А. А. (ФИО, подпись)

Дата: 01.07.21 г.

[Signature] РВ 3

АКТ №

на выполнение гидравлической промывки

«16» июня 2021 г.

г. Новоульяновск

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу: Валеская 32

Гидравлическая промывка  
Начало промывки  
Окончание промывки  
Давление водопроводной воды  
Давление воды в системе отопления

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области

Начальник участка ООО «Домоуправление»

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

[Signature] (ФИО, подпись)  
Лихонова Е. А.  
[Signature] (ФИО, подпись)  
Козлов А. А. (ФИО, подпись)

Дата: 01.07.21 г.

[Signature] РВ 3