

АКТ №  
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

«06» 07 2021 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу:

ул. Мирон д. 25

Произведена опрессовка

узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.  
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального  
Комплекса Ульяновской области

Начальник участка ООО «Домоуправление»

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

(ФИО, подпись)

*Михайлов Е.А.*

(ФИО, подпись)

*Баженов С.Г.*

*Григорьев*

(ФИО, подпись)

Дата:

06.07.21г

*Григорьев* *Баженов С.Г.* *М.У. №11*

АКТ №  
на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

«06» 07 2021 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу:

ул. Мирон д. 25

Гидравлическая промывка

Начало промывки

Окончание промывки

Давление водопроводной воды

Давление воды в системе отопления

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального  
Комплекса Ульяновской области

Начальник участка ООО «Домоуправление»

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

(ФИО, подпись)

*Михайлов Е.А.*

(ФИО, подпись)

*Баженов С.Г.*

*Григорьев*

(ФИО, подпись)

Дата:

06.07.21г

*Григорьев* *Баженов С.Г.* *М.У. №11*