

АКТ №
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

« 18 » 05 2021г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: Лешинка 9

Произведена опрессовка узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области

Начальник участка ООО «Домоправление» _____

(ФИО, подпись)

(ФИО, подпись) С.Г. Антонов

Слесарь-сантехник ООО «Домоправление» _____

(ФИО, подпись)

Дата:

18.05.21 г

Барышова кв 12



АКТ №
на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

« 18 » 05 2021г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплопотребления здания

по адресу: Лешинка 9

Гидравлическая промывка

Начало промывки

Окончание промывки

Давление водопроводной воды

Давление воды в системе отопления

8⁰⁰ 18.05.2021

10⁰⁰ 18.05.2021

2,7 атм/кв?

6 атм/кв

Система теплопотребления промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области

Начальник участка ООО «Домоправление» _____

(ФИО, подпись)

(ФИО, подпись) С.Г. Антонов

Слесарь-сантехник ООО «Домоправление» _____

(ФИО, подпись)

Дата:

18.05.21 г

Барышова кв 12

