

АКТ №

на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

« 1 » 06 2021г.

г. Новоульяновск

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: Заводская 10

Произведена опрессовка узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.  
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области

(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоправление»

(ФИО, подпись)

С.Г. Антонов

Слесарь-сантехник ООО «Домоправление»

(ФИО, подпись)

Дата: 01.06.21г. Малыйцв кв 6



АКТ №

на выполнение гидравлической промывки

« 1 » 06 2021г.

г. Новоульяновск

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплопотребления здания

по адресу: Заводская 10

Гидравлическая промывка

Начало промывки

Окончание промывки

Давление водопроводной воды

Давление воды в системе отопления

11:00 1.06.2021

14:30 1.06.2021

2,8 атм/с

6 атм/с

Система теплопотребления промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области

(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоправление»

(ФИО, подпись)

С.Г. Антонов

Слесарь-сантехник ООО «Домоправление»

(ФИО, подпись)

Дата: 01.06.21г. Малыйцв кв 6

