

АКТ №  
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

« 8 » 06 2021г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: Заводская 4

Произведена опрессовка узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.  
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации:

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области

Начальник участка ООО «Домоправление»

Слесарь-сантехник ООО «Домоправление»

Дата:

08.06.21

  
(ФИО, подпись) С.Г. Антонов  
  
(ФИО, подпись) С.Г. Антонов  


АКТ №  
на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

« 8 » 06 2021г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу: Заводская 4

Гидравлическая промывка

Начало промывки

Окончание промывки

Давление водопроводной воды

Давление воды в системе отопления

13<sup>00</sup> 8.06.2021

15<sup>00</sup> 8.06.2021

28 м/с

6 м/с

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации:

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.



Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области

Начальник участка ООО «Домоправление»

Слесарь-сантехник ООО «Домоправление»

Дата:

08.06.21

  
(ФИО, подпись) С.Г. Антонов  
  
(ФИО, подпись) С.Г. Антонов  
