

АКТ №
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

« 4 » 06 2021г.

г. Новоульяновск

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: Заводская 6А

Произведена опрессовка узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.
Рекомендации:

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области

[Handwritten signature]
(ФИО, подпись)



С.Г. Антонов.

Начальник участка ООО «Домоправление»

(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоправление»

Александр А.А.
(ФИО, подпись)

Дата: 04.06.2021 Будилова И.Е. Трубищев К.В. 10

АКТ №
на выполнение гидравлической промывки

« 4 » 06 2021г.

г. Новоульяновск

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу: Заводская 6А

Гидравлическая промывка	
Начало промывки	15 ¹⁵ 4.06.2021
Окончание промывки	16 ⁴⁰ 4.06.2021
Давление водопроводной воды	2,8 ат/см ²
Давление воды в системе отопления	0 ат/см ²

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области

[Handwritten signature]
(ФИО, подпись)



С.Г. Антонов.

Начальник участка ООО «Домоправление»

(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоправление»

Александр А.А.
(ФИО, подпись)

Дата: 04.06.2021 Будилова И.Е. Трубищев К.В. 10