

АКТ №
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

« 11 » 05 2021г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: Комсомольская 19

Произведена опрессовка
узла ввода ИТП
системы отопления здания

на 6,8 кг/см. кв.
на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

[Подпись]
(ФИО, подпись)

С.Г. Антонов

Начальник участка ООО «Домоуправление»

(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

Автомашин А.А.
(ФИО, подпись)

Дата: 11.05.2021 Антонов С.Г. Шамуров И.В.



АКТ №
на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

« 11 » 05 2021г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплопотребления здания

по адресу: Комсомольская 19

Гидравлическая промывка	
Начало промывки	<u>10⁰⁰ 11.05.2021</u>
Окончание промывки	<u>1150 11.05.2021</u>
Давление водопроводной воды	<u>2,9 м/м²</u>
Давление воды в системе отопления	<u>6 м/м²</u>

Система теплопотребления промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

[Подпись]
(ФИО, подпись)

С.Г. Антонов

Начальник участка ООО «Домоуправление»

(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

Автомашин А.А.
(ФИО, подпись)

Дата: 11.05.2021 Антонов С.Г. Шамуров И.В.

