

АКТ №
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

« 7 » 06 2021г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: Октябрьская 3А

Произведена опрессовка узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации:

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области

Начальник участка ООО «Домоуправление»

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

(ФИО, подпись)



С.Г. Антонов

(ФИО, подпись)

Дата: 07.06.21г. № 17

АКТ №
на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

« 7 » 06 2021г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу: Октябрьская 3А

Гидравлическая промывка	
Начало промывки	<u>8:10 07.06.2021</u>
Окончание промывки	<u>10:00 07.06.2021</u>
Давление водопроводной воды	<u>2,8 м/а</u>
Давление воды в системе отопления	<u>6 м/а</u>

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации:

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области

Начальник участка ООО «Домоуправление»

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

(ФИО, подпись)



С.Г. Антонов

(ФИО, подпись)

Дата: 07.06.21г. № 17