

АКТ №
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

« 24 » 05 2021г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу:

Советская 1

Произведена опрессовка

узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

Начальник участка ООО «Домоуправление»

(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

(ФИО, подпись)

Дата: 24 05 21г.

С.Г. Антонов сов. 1-2

(ФИО, подпись)
С.Г. Антонов



АКТ №
на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

« 24 » 05 2021г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу:

Советская 1

Гидравлическая промывка

Начало промывки

8ч 24.05.2021

Окончание промывки

9ч 24.05.2021

Давление водопроводной воды

2,8 м/с

Давление воды в системе отопления

6 м/с

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

Начальник участка ООО «Домоуправление»

(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

(ФИО, подпись)

Дата: 24 05 21г.

С.Г. Антонов сов. 1-2

(ФИО, подпись)
С.Г. Антонов

