

АКТ №
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

«21» июня 2021 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу:

Кашеукаров 8

Произведена опрессовка узла ввода ИТП

на 6,8 кг/см. кв.

системы отопления здания

на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области

Начальник участка ООО «Домоуправление»

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

(ФИО, подпись)

(ФИО, подпись)

Дата:

21.06.21г

Кашеука

13А /

Моргушина

Кв 62

АКТ №
на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

«21» июня 2021 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу:

Кашеукаров 8

Гидравлическая промывка

Начало промывки

Окончание промывки

Давление водопроводной воды

Давление воды в системе отопления

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области

Начальник участка ООО «Домоуправление»

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

(ФИО, подпись)

(ФИО, подпись)

Дата:

21.06.21г

Кашеука

13А /

Моргушина

Кв 62